

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3178

Utstedt: 14.09.2015

Fornyet: 24.08.2020

Gyldig til: 01.10.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Joti R-sluk 110

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1**

Innehaver

Purus AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produsent

BLS Industries AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Joti R-sluk 110 er beregnet for installasjon i bunnledning, støpt såle og plate på mark.

Sluket er laget i PP med klemring av rustfritt stål.

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Sluket har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettet skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Sluket har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.

Sluket har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder