

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3803

Utstedt: 27.09.2022  
Gyldig til: 01.10.2027  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Sensoric 1.0 elektroniske servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Villeroy & Boch Gustavsberg AB  
Industrigatan 1  
447 81 Vårgårda, Sverige

### Produsent

Villeroy & Boch Gustavsberg AB  
Industrigatan 1  
447 81 Vårgårda, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Sensoric 1.0 elektroniske servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Sensoric 1.0, krom, 173 mm – art. nr. GB41218881
- › Sensoric 1.0, svart, 173 mm – art. nr. GB41218881 23
- › Sensoric 1.0, krom, 200 mm – art. nr. GB41218281
- › Sensoric 1.0, svart, 200 mm – art. nr. GB41218281 23
- › Sensoric 1.0, krom, 280 mm – art. nr. GB41218481
- › Sensoric 1.0, svart, 280 mm – art. nr. GB41218481 23

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

#### Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

