

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Gulvvarme

Navn på FDV	Termoelektriske elementer til WGF og PRO fordeler
Nr. på FDV	01-026
Dato	01.06.2011
Utgave	Utgave 1



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

24V - strømløs stengt - on/off – 3W (1007249 / 1000138)

230V - strømløs stengt - on/off – 3W (1022244 / 1005605)

1007249/1022244 Monteres på turventil

1000138/1005605 Monteres på returventil

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 2257	1007249	x	Termoelektrisk element til WGF fordeler		1	st
836 2258	1022244	x	Termoelektrisk element til WGF fordeler		1	st

836 2649	1000138	x	Termoelektrisk element til PRO fordeler	1	st
836 2651	1005605	x	Termoelektrisk element til PRO fordeler	1	st
Produktidentifisering - Egne punkter: Elektronikk - Kvalitet / sortering / klasse: Ingen - Farge / overflate: Blå / grå - Vedlegg / dokumentasjon: TG 2394 – produktgodkjenninger.					
Produkt data : Tilbehørsprodukter					
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Enhet

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Kan tørkes med en lett fuktet klut.
- Ettersyn og kontroll: Utføres 1 – 2 ganger pr. år.
Sjekk at termoelementet er skrudd fast til fordeleren (kun for hånd)
For funksjonskontroll: Vri rattet på romtermostaten til høyeste temperatur og vent i ca. 5 min. Nå skal indikatoren være synlig i termoelementets vindu. Vri så termostaten til laveste temperatur og vent i ca. 5 min. Termoelementet skal nå stenge kursen, det vil si at indikatoren ikke skal være synlig i termoelementets vindu.
- Vedlikeholds instruks og intervall: Ikke behov

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Avhengig av bruk.
- Garanti: FLVVS 2001.
- Fuktbestandighet: Produktet bør ikke utsettes for fukt.

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare resurser.
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Ikke behov
- Emisjon: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke.
- Spesille tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer etc: Ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Utstyr for oppvarming, luftkondisjonering, ventilasjon
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
- Kode for avfallsbehandling: 1507
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons nr : 960 253 108**
- **Post adresse : Postboks 23**
- **Post nr / sted : 1541 Vestby**
- **Telefon : 64 95 66 00**
- **E-post : vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse : www.uponor.no**