



Kuleventil

Kuleventiler

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Mod. 3600 Messing med spak; 1/2" - 3/4" - 1"
Mod. 3605 DZR messing med spak; 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2".
Mod. 3607 DZR messing med vinge; 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4".
Mod. 3636 Kuleventil tappekran med slange kupling; 1/2" - 3/4".
Kuleventil med gjeenge og frimutter: Avsinkningsfri messing
Kuleventil med 2 stk frimuttere: Avsinkningsfri messing
Kuleventil med utv.gjenger: Avsinkningsfri messing

Katalognummer: 85000200/601/602/603

559 11 09/13/16

559 15 06/09/13/16/19/23/26/39


NRF-nr.: 559 16 06/09/13/16

Dimensjon: 3/8"- 2"

Farge: messing

Overflatebehandling: n/a

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Periodisk renhold med lunkent såpevann og fiberklut på alle synlige deler.

Ettersyn/kontroll

Periodisk halvårlig visuell- og funksjonskontroll etter tegn til dysfunksjon eller lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Periodisk halvårlig visuell kontroll.

Ventilen bør funksjonstester min hver 6. mnd. Ventilen stenges og åpnes for å unngå stagnasjon av kula.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God



Kuleventil

Kuleventiler

Øvrige opplysninger

Ved demontering av anlegg levers avfall på Miljø- og Gjenvinningsstasjoner for metall og plast.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturjonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no