

februar 2020

Blandebatterier**1. PROSJEKT**

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Servantblandebatteri med ett eller to grep leveres med keramisk tetning. Oppfyller kravene ifølge Europanorm EN 817 eller EN 200. Noro har blandebatterier som er testet og sertifisert av SINTEF.

Vanntrykk: Max 1Mpa
Anbefalt vanntrykk 0,1-0,5Mpa
Prøvetrykk: 1,6Mpa
Varmtvannstemp max 70° C
Anbefalt varmtvannstemp 65° C

3. MONTERING

Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannsrøret til høyre og varmtvannsrøret till venstre.

4. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Vedlikehold og rengjøring**

Det er fornuftig å løse strålesamleren med jevne mellomrom og legge den noen timer i eddikløsning. Rengjør blandebatteriet utvendig med varmt vann og tørk det rent med en ren og myk klut.

Bruk aldri kjemiske vaskemidler, syrebaserte eller på annet vis aggressive løsninger, heller ikke stålull eller lignende. Gjenstridige kalkflekker fjernes med eddik.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør: Noro Norge AS
Postadresse: Svarvaregatan 5
Postnr. og poststed: SE-301 80 Halmstad
Telefon: 21 62 88 60
E-post: info@ norobaderom.no
Internettadresse: <https://www.norobaderom.no/>