

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1687

Utstedt: 04.11.2011
Fornyet: 02.12.2021
Gyldig til: 01.01.2027
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Faluplast Flexi gulvsluk

er i samsvar med kravene i

› EN 1253-1 (*)



Innehaver

AB Faluplast
Ryckepungsvägen 7
791 22 Falun, Sverige

Produsent

AB Faluplast
Ryckepungsvägen 7
791 22 Falun, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Faluplast Flexi gulvsluk har ett fleksibelt utløpsrør, 75 mm, som kan vris 180 grader. Sluket er av PP. Klemringen monteres med 5 skruer i rustfritt stål.

Følgende sluk og forhøyningsringer inngår:

- › 75 mm Flexi sluk med side- og bunnutløp med silpakke – NFR nr. 4516207
- › 75 mm Flexi sluk med side- og bunnutløp uten silpakke – NRF nr. 4515955
- › Forhøyningsring FALU 15 mm – NRF nr. 4516019
- › Forhøyningsring FALU 25 mm – NRF nr. 4516021

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene som leveres med vannlås har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder