No. 004 SPK-CPR
Utstedt i samsvar med
EU-regulering (EF) nr. 305/2011
Regulering av byggevareprodukter

Ytelseserklæring

Produktmodell(er)/Type:	V3801, V3802 : Skjulte hengende sprinklere (CCP)
Identifikasjonsnummer:	Sprinkler identifikasjonsnummer (SIN): V3801, V3802 Produksjonsår støpt i ramme (i.e. 2013)
Tiltenkt bruk:	Sprinkler for brannkontroll / undertrykkelse i landbaserte bygninger og strukturer
Produsent:	Victaulic Company 2010 Enterprise Drive Leland, NC 28451 USA Victaulic Piping Products Co. Ltd. No. 13 Tie Shan Dong 2 Road Dalian Development Area Dalian, Kina, 116630
Bemyndiget representant:	Victaulic Company c/o Victaulic Europe BVBA Prijkelstraat 36 9810, Nazareth Belgia
Vurderingssystem:	System 1 i samsvar med vedlegg ZA av gjeldende standard og vedlegg V til EU-forskrift nr. 305/2011
Gjeldende standarder:	EN 12259-1:1999 + A1:2001+ A2:2004 + A3:2006
Kontrollorgan:	BRE Global Limited og LPCB Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, UK WD25 9XX
Kontrollorgannr:	0832
Gjeldende EC Sertifikat:	0832-CPR-S0003

Erklært ytelse:

Vesentlige egenskaper	*Klausul*	*Ytelse*	*Harmonisert teknisk spesifikasjon*
Produktmontering	4.1	Pass	EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006
Dimensjoner	4.2	Pass	
Nominell driftstemperatur	4.3	Pass	
Driftstemperaturer	4.4	Pass	
K-faktor	4.5.1	Pass	
Distribusjon av vann	4.5.2	Pass	
Funksjon	4.6	Pass	
Styrken på sprinklerlegemet og deflektoren	4.7	Pass	
Frigjøringselementets styrke: Glasspære sprinkelanlegg	4.8.1	Pass	
Frigjøringselementets styrke: Smeltbare lenkesprinkler	4.8.2	I/R	
Lekkasjemotstand	4.9	Pass	
Varmeeksponering: Ubelagte sprinkler	4.10.1	Pass	
Varmeeksponering: Belagte sprinkler	4.10.2	I/R	
Glasspære sprinkleranlegg: Varmesjokk	4.11	Pass	
Spenningskorrosjon	4.12.1	Pass	
Korrosjon av svoveldioksid	4.12.2	Pass	
Salttåkekorrosjon	4.12.3	Pass	
Fuktig lufteksponering	4.12.4	Pass	
Flyktig materiale i voks- og bitumenbelegningsmateriale	4.13.1	I/R	
Belegningsmotstand mot lav temperatur	4.13.2	Pass	
	4.14	Pass	

Vannhammer	4.15.1	Pass	
Varmerespons: Respons i standardretning	4.15.2	Pass	
Varmerespons: Respons i en uønsket retning	4.16	Pass	
Varmemotstand	4.17	Pass	
Vibrasjonsmotstand	4.18	Pass	
Impaktmotstand	4.19	Pass	
Lav temperaturmotstand	5	Pass	
Merking			

Undertegnet for og på vegne av Victaulic Company;



Hr. Len R. Swantek
Direktør – Globalt regelverk

Utstedelsessted: Easton, Pennsylvania, United States
Utstedelsesdato: 1. april 2014