



No. 001 MCT-CPR
Utstedt i samsvar med
EU-regulering (EF) nr. 305/2011
Regulering av byggevareprodukter

Ytelseserklæring

Produktmodeller:	Stil 912 FireLock™ lavprofil sprinkler-T (DN25 – DN40) Stil 920 / 920N Mechanical-T grenutløp (DN50 – DN300) Stil 922 FireLock™ utløps-T (DN50 – DN300) Stil 923 stroppeløst utløp (DN100 – DN300+) Stil 924 stroppeløst termometer utløp (DN100 – DN250+)	
Identifikasjonsnummer:	912, 920 / 920N, 922, 923, 924 Mfg. datakode per individuelt produkt	
Tiltenkt bruk:	Skjøting av stålrør og stålrør, beslag og annet trykkutstyr for bruk med vannholdige væsker	
Produsent:	Victaulic Company 4901 Kesslersville Road Easton, PA 18040 USA	Victaulic Piping Products Co. Ltd. No. 13 Tie Shan Dong 2 Road Dalian Development Area Dalian, Kina, 116630
	Victaulic Polska Ul. Niepodleglosci, 8 66-530, Drezdenko Polen	
Bemyndiget representant:	Victaulic Company c/o Victaulic Europe BVBA Prijkelstraat 36 9810, Nazareth Belgia	
Vurderingssystem:	System 4 i samsvar med vedlegg ZA av gjeldende standard og vedlegg V til EU-forskrift nr. 305/2011	
Gjeldende standard:	EN 10311:2005	
Erklært ytelse:	Se sd. 2	

<i>Harmonisert standard: EN 10311:2005</i>			
<i>Vesentlige egenskaper</i>	<i>Klausul</i>	<i>Ytelse</i>	<i>Merknader</i>
Reaksjon på brann	6.2	NPD	Kun test 1
Dimensjonale toleranser	4.8.2	pass	
Stramhet: Væske	6.1	pass	
Holdbarhet - Elastomer forsegling	4.7	pass	

Undertegnet for og på vegne av Victaulic Company;



Hr. Len R. Swantek

Direktør – Globalt regelverk

Utstedelsessted: Easton, Pennsylvania, United States

Utstedelsesdato: 8. mai 2020