



Flexit

ART.NR. 117408

NO**MONTERINGSVEILEDNING**

Ventilfeste for vegg

SV**MONTERINGSANVISNING**


Ventilfäste för vägg

FI**ASENNUSOHJEET**


Venttiiliikiinnike seinälle

EN**INSTALLATION INSTRUCTIONS**


Valve connector for wall




- 1 Lag en rektangulær åpning i veggen.




- 2 Monter ventilfeite fra to kanter.




- 3** Fjern låseringen på medfølgende festemuffer.



- 4** Festemuffer som ikke benyttes tettes med lokk (tilbehør, art.nr. 117507).




- 5** Monter pakning (tilbehør, art.nr. 117417) på kanalen for å oppnå best tetting (klasse C).




NB! Hvis kanaler skal støpes inn i betong, tettes skjøt mellom kanal og festemuffe med krympeslange/hylse.





- 6** Før inn kanaler med pakning inn i festemuffer.




- 7** Fest kanalene i festemuffe med medfølgende låsering.




- 8** Monter veggventil (tilbehør, art.nr. 117410) som festes med integrerte fjærfester.




NO Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.




- 1 Gör en rektangulär öppning i väggen.




- 2 Montera ventilfästet från två kanter.




- 3** Ta bort låringen på medföljande fästmuffar.



- 4** Fästmuffar som inte används tätas med lock (tillbehör, art.nr 117507).




- 5** Montera packning (tillbehör, art.nr 117417) på kanalen för att uppnå bästa tätning (klass C).




OBS! Om kanaler ska gutas in i betong ska skarven mellan kanalen och fästmuffen tätas med krympslang/hylsa.





- 6** För in kanaler med packning i fästmuffarna.




- 7** Fäst kanalerna i fästmuffen med medföljande låsring.




- 8** Montera väggventil (tillbehör, art.nr 117410) som fästs med integrerade fjäderfästen.







1 Tee seinään suorakulmainen aukko.




2 MAasenna venttiilikiinnike kahdesta reunasta.




- 3** Irrota mukana toimitettujen kiinnitysholkkien lukitusrenkaat.




- 4** iinnitysholkit, joita ei käytetä, suljetaan kannella (lisätarvike, tuotenro 117507).




- 5** Asenna kanavaan tiiviste (lisätarvike, tuotenro 117417) parhaan tiivistystuloksen (luokka C) saavuttamiseksi.




Huomautus Jos kanavat valetaan betoniin, tiivistä kanavan ja kiinnitysholkin välinen liitos kutistesukalla tai holkilla.





- 6** Työnnä tiivistetyt kanavat kiinnitysholkkeihin.




- 7** Kiinnitä kanavat kiinnitysholkkeihin mukana toimitetuilla lukitusrenkailla.




- 8** Asenna seinäventtiili (lisätarvike, tuotenro 117410) ja kiinnitä se sisäänrakennetuilla jousikiinnikkeillä.




FI Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.




- 1 Make a rectangular core hole in the wall.




- 2 Insert the connector in the opening from two sides.




- 3** Remove the lock rings from the flanges (supplied with the flanges).




- 4** Cover the unused flanges with caps (purchased separately, art.no. 117507).




- 5** Fit the sealing ring (purchased separately art.no. 117417) onto the air duct to ensure air-tight connection with the flange.




WARNING! If the duct and the distribution box are to be covered with concrete, make sure to provide extra sealing for the joint between the duct and the flange using cold shrink tape.





- 6** Insert the duct with the sealing ring into the flange.



- 7** Secure the ducts and the caps using the lock rings.



- 8** Mount the ventilation grilles (purchased separately, art.no. 117410) upon completing the interior decoration works.





Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no