

Ulefos Brannhydrant

FDV 07-05

Produkt : Ulefos (Esco) Brannhydrant .**Produsent:** Ulefos AS**Anvendelsesområde:**

Anvendelsesområde er angitt på våre datablad for det enkelte produkt. Dersom mediet inneholder spesielle stoffer skal alle forhold omkring dette oppgis ved forespørsel.

Ved feil på hydrant anbefales følgende prosedyre:

1. Finn ut om hydranten er av gammel eller ny type, eller eventuelt Bergensmodell. Se liste over kjennetegn for standardtypene.
2. Finn frem delelisten for gjeldende type. (se beskrivelse)
3. Undersøk hydranten og finn pos.nr. til delen/delene som behøves for reparasjon.
4. Gå inn på listen og les hva som står om den delen du behøver. Der vil du finne ut hva du skal bestille, eller hva du må gjøre for å reparere hydranten.
5. Oppgi alltid pos. nr. og artikkelnr. ved bestilling, og gjerne om gjeldende hydrant er av gammel eller ny type.



Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

Kjennetegn for standardtyper:

Gammel type Produsert frem til 1979	Kapselhalvdeler er merket kun Esco. Senterspindel i toppstykket for hoved- ventilen er i stål. Hydranten er ikke teleskopisk regulerbar i høyden. 100 mm stigerør i støpejern (ikke stål) Stigerøret er gjenget inn i toppstykket. 6 bolter mellom fotbendet og hovedventil- hus (mellomstykke) Hovedventilen nede har messing/messing konisk kjegletetning.
Teleskopisk hydrant type S-0700 produsert fra 1980 - 2011	Kapselhalvdeler er merket Danfoss, TA-Esco, TA eller ESCO med bølge. Senterspindeldel i toppstykket for hovedventil er i messing. Hydranten er teleskopisk regulerbar med utvendig synlige stagbolter. 8 bolter mellom fotbend og hovedventilhus (mellomstykke). Hovedventilen nede har gummi mot messing.
Knekkbar teleskopisk hydrant type S-0702 Produsert 2010	Kapselhalvdelen er merket ESCO med bølge. Hydranten er knekkbar, etter påkjørsel kan hydranten monteres opp igjen ved å sette på 4 nye reservebolter (M8x60A4). Boltene er plassert i foten av sokkel - se beskrivelse detalj C pos ¹¹² / ₁₂₄ . Se monteringsanvisning og datablad
Bergensmodell	Kapselhalvdeler har Bergens byvåpen

Oversikt over komplett-seksjoner/reservedeler for S-0700/S-0702

Følgende komplette seksjoner vil fange opp de fleste reparasjoner:

Art.nr.:

For begge typer S-0700 og S-0702 (knekkbar)

Komplett kapsel med lås	2007001021
Sokkel komplett	2007001018
Deksel komplett for sideventiler	2007001129
Hovedventil (mellomstykke) komplett	2007001013
Toppstykke komplett	2007001001

Kun for S-0700 (1980 - 2011)

Teleskopisk stigerør lengde S1	2007001151
Teleskopisk stigerør lengde S2	2007001152

For gammel type (før 1980), fast lengde:

Hovedventil (mellomstykke) komplett med 6 hulls boring mot fotbend.	2007031029
Distansering	2007011031
Pakning	1007011032

For Bergensmodell

Bergensmodellen har de tilsvarende komplett-seksjonene

Se datablad og monteringsanvisning for ytterligere informasjon