Ytelseserklæring

Nr. 001 SPK-CPR
Utstedt i samsvar med
EU-forordning nr. 305/2011
Forordning for byggevareprodukter

Unik identifikasjonskode for produkttypen:	V2703, V2704: K80 opprettstående spraysprinklere V3401,V3402: K115 opprettstående spraysprinklere
Tiltenkt bruk:	Sprinklere for brannkontroll/undertrykkelse i landbaserte bygninger og konstruksjoner
Produsent:	Victaulic Company 2010 Enterprise Drive Leland, NC 28451 USA Victaulic Piping Products (Dalian) Co. Ltd. (VPP) Nos. 13 and 97 Tie Shan Dong Road Dalian Development Area 116630 Dalian Kina
Autorisert representant:	Victaulic Company c/o Victaulic Europe BV Prijkelstraat 36 9810, Nazareth Belgia
Vurderingssystem:	System 1 i samsvar med vedlegg ZA av gjeldende standard og vedlegg V til EU-forordning nr. 305/2011
Gjeldende standarder:	EN 12259-1:1999 + A1:2001+ A2:2004 + A3:2006
Kontrollorgan:	VdS Schadenverhütung GmbH Amsterdamer Str. 172-174 D-50735 Köln, Tyskland
Kontrollorgan nr:	0786
Gjeldende EC-sertifikater:	0786-CPD-40001 0786-CPD-40004 0786-CPD-40007 0786-CPD-40009 0786-CPR-40235 0786-CPR-40236 0786-CPR-40258 0786-CPR-40263

Erklært ytelse:

Essensielle egenskaper	*Klausul*	*Ytelse*	*Harmonisert teknisk spesifikasjon*
Produkt montering	4,1	Pass	EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006
Dimensjoner	4,2	Pass	
Nominell driftstemperatur	4,3	Pass	
Driftstemperatur	4,4	Pass	
K-faktor	4.5.1	Pass	
Vanndistribusjon	4.5.2	Pass	
Funksjon	4,6	Pass	
Styrken av sprinklerlegemet og deflektoren	4,7	Pass	
Styrken av utløserelementet: Glassampull sprinklere	4.8.1	Pass	
Styrken av utløserelementet: Smelteledd sprinklere	4.8.2	N/A	
Lekkasjemotstand	4,9	Pass	
Varmeeksponering: Sprinklere uten belegg	4.10.1	Pass	
Varmeeksponering: Sprinklere med belegg	4.10.2	N/A	
Glassampull sprinklere: Termisk sjokk	4,11	Pass	
Stresskorrosjon	4.12.1	Pass	
Svoveldioksidkorrosjon	4.12.2	Pass	
Salttåkekorrosjon	4.12.3	Pass	
Eksponering for fuktig luft	4.12.4	Pass	
Flyktig bestanddel i beleggmateriale med voks og bitumen	4.13.1	N/A	
Beleggets motstandsdyktighet mot lav temperatur	4.13.2	N/A	

Vannhammer	4,14	Pass	
Termisk respons: Respons i standard orientering	4.15.1	Pass	
Termisk respons: Respons i ugunstig orientering	4.15.2	Pass	
Motstandsdyktighet mot varme	4,16	Pass	
Motstandsdyktighet mot vibrasjon	4,17	Pass	
Motstandsdyktighet mot slag	4,18	Pass	
Motstandsdyktighet mot lav temperatur	4,19	Pass	
Merking	5	Pass	

Ytelsen av produktet identifisert ovenfor samsvarer med listen med erklært/e ytelse/r. Denne erklæringen av ytelse er gitt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, og er eneansvaret til produsenten identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Len R. Swantek

Hr. Len R. Swantek

Direktør– Global Regulatory Compliance

Easton, Pennsylvania, United States den 7. mars 2024

Victaulic og alle andre Victaulic-merker og logoer er registrerte varemerker for Victaulic Company og/eller dets tilknyttede selskaper. ©2024 Alle rettigheter forbeholdt