

NDVK

NORSK DØR- OG
VINDUSKONTROLL

SERTIFISERT

SERTIFIKAT

Det bekreftes herved at

NorDan AS, avd. Egersund

Oppfyller kravene som er angitt i

NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL

NDVK-Regler

Sertifikatet gjelder for hele produksjonen av vinduer og dører,
og omfatter følgende produkter:

Dørtyper:

- Sikkerhetsbalkongdør, utadslående.
- Skyvedør, med utvendig skyvefelt.

Oslo den 02.01.2014

Olav Vidar Skarsten

NDVK formann

Utstedt første gang: 17.01.2006

Gyldig til: 31.12.2015

Sertifikat nr.: **003**



Kvalitetsstyring i produksjonen av vinduer og dører oppfyller kravene i **NDVK Regler:**

Krav til vinduer og ytterdører Krav til produsentenes kvalitetssystem (2001)

Regler for sertifisering og kontrollbesøk (2002).

Produktene som står oppført på side 1 oppfyller følgende:

Egenskap	Klassifisering										Klasse
Regntetthet											
Ikke skjermet (A)	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	Exxx	9A
Maks trykk (Pa)	0	50	100	150	200	250	300	450	600	>600	
Lufttetthet	1		2		3		4				
Maks trykk (Pa)	150		300		600		600				4
Ref. luftlekkasje ved 100 Pa (m ³ /hm ² eller m ³ /hm)	50 eller 12,50		27 eller 6,75		9 eller 2,25		3 eller 0,75				