

Avløpsbend m/siklemikk Ø40

Avløpsbend m/siklemikk
Ø40**Viggo
Kristoffersen**
Teknisk
inneselgervik@armaturjonsson.no
917 84 033**Robin
Thomsen**
Teknisk
inneselgerrth@armaturjonsson.no
411 11 043

Produkttabell : Avløpsbend m/siklemikk Ø40

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Avløpsbend med siklemikk Ø40	5771.200	511 27 89	10 stk

Beskrivelsestekst : Avløpsbend m/siklemikk Ø40

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør.

Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.

Armaturjonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no