



1162

CE-märkning enligt
EN 671-1:2001
överensstämmande
med
Byggproduktdirektivet

Certifieringsorgan



DNV Certification AB

Allmän beskrivning, standardutförande.

btk typ 1 är grunden för alla btk brandposter.
Vattenförsörjningen genom slangrullens centrum innebär
att bara erforderlig slanglängd
behöver dras ut då brandposten används.

btk typ 1 är CE-märkt enligt EN 671-1:2001 och i över-
ensstämmelse med Byggproduktdirektivet
89/106/EEC.

btk slangrullars vattenförande delar, centrumnav, ventil,
strålrör, tillverkas av trycktät avzinkningshårdig
mässing.
Alla ingående komponenter tryckprovas.
Rullgavlarna är rödlackerade. RAL 3020.

btk brandposter levereras som en komplett enhet färdig
för installation. Medföljande monteringsanvisning gör
installationen enkel. Vägglattan har en kombinerad
rullbroms och avlastningshjul vilket säkerställer
funktionen även vid dagligt bruk som ex. spolning och
rengöringsarbeten.

btk brandposter typ 1 kan även levereras med automat-
ventil.
Handtag för upprullning finns som tillbehör.



Brandpost typ 1 med STABILO®-slang

Artikel nr.	Typ	Slang längd/dim.	Rullens diam. x utsprång.	RSK nr.
100657	1/125	25 m / 20	585 x 125	422 72 50
100663	1/155	30 m / 20	585 x 155	422 72 51
100674	1/155	25 m / 25	585 x 155	422 72 52
100678	1/185	30 m / 25	585 x 185	422 72 53



Dimstrålröret till samtliga brandposter är
försedd med anslutning för provtryckning.



