

Flexit

ART.NR. 09257

NO

MONTERINGSVEILEDNING

Styringsbryter 3-trinns

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



FARE!

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*



Når koblingsboksen og styringsbryteren er plassert, forbindes koblingsboksen elektrisk med styringsbryteren og el-tilførselen som vist i skjemaet.





Ledningene må monteres av autorisert installatør.

Viften kan også overstyres til trinn 3 fra separat AV/PÅ-bryter evt. med timer-funksjon. Denne kobles da inn mellom 3 og 4 på bryteren.



Koblingsboksen med drifts-kondensator til motor må ikke fjernes.





Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.no