

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0888

Utstedt: 17.10.2002
Fornyet: 13.09.2023
Gyldig til: 01.10.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Joti avløpstrakt

er i samsvar med kravene i

- › EN 1253-1 (*) og EN 1253-3 (*)
- › NKB Produktregler nr. 17, pkt. 2.2.1, 2.2.4, 2.6.2 og 2.7.1
- › EN 1451-1



Innehaver

Purus AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produsent

BLS Industries AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Joti avløpstrakt er et hjelpesluk med 32 mm sideutløp for installasjon i betong. Avløpstrakten er produsert i PP og leveres med skrudd klemring i plast og plastrist. Joti avløpstrakt har ikke vannlås.

Følgende modell inngår:

- › Joti avløpstrakt – NRF nr. 3401129

Funksjonskrav i TEK

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Joti avløpstrakt har ikke vannlås. Joti avløpstrakt må kobles til utstyr med vannlås, og ikke direkte på avløpsanlegget.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

