

FDV-dokument: Avstandskloss



| | |
|-------------------|---|
| Produkt ID | EL NUMMER: 28 005 68 NRF NUMMER: 3075565 IP VARENUMMER: 3443 |
| Produkt | Avstandskloss |
| Produsent | Infraplast AS |
| Anvendelse | Besørger kabelavstand 40mm eller 70mm |

Tekniske data:

| | |
|--------------------|---|
| Dimensjoner | 40mm x 70mm x 100mm |
| Materiale | Hard PVC |
| Farge | Rød. Andre farger kan produseres etter behov. |
| Densitet | 1,47g/cm ³ |

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

| | |
|--------------------|--|
| Brannfare | Selvslukkende. Produktet kan brenne, men er relativt tungt antennelig. |
| Helsefare | Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk. Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. |
| Førstehjelp | Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer. |

Service- og vedlikeholds instruks:

| | |
|------------------|--|
| Lagring | Kan ligge utelagret i mer enn 5 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. |
| Montering | Klossene plasseres i grøften mellom kablene med avstand på ca. 1 m, og med åpningen vendt ned/opp slik at de fylles med sand ved igjenfylling. |



| | |
|------------------------|--|
| Miljøpåvirkning | God bestandighet mot værpåvirkning og UV-bestråling. |
| Service | Er ikke påkrevd. |
| Reservedeler | Ingen. |
| Avfall | Produksjonsavfall og brukt materiale (uten fremmedmateriale og skitt) kan resirkuleres. Ved deponering belastes ikke grunn- / avløps- vann. Forbrenning bør kun skje i anlegg med renseanlegg for HCl. |

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

