

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1096

Utstedt: 04.03.2005

Fornyet: 08.08.2024

Gyldig til: 01.09.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Fluidmaster sisterneventiler

er i samsvar med kravene i

› **EN 14124**



Innehaver

Fluidmaster Inc.
Rancho Viejo Road 30800
San Juan Capistrano, California 92675, USA

Produsent

Fluidmaster (Zhongshan) Plumbing Products Co. Ltd.
No. 7-8, Orient Industrial Park, Nanlang Town
Zhongshan, Guangdong, Kina

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Fluidmaster sisterneventiler.

Følgende modeller inngår:

- › 400UK-SC
- › PRO45B-2B-SC
- › 747EB-SCW
- › 747UK116-SC

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

