

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0037/08

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

INSPEKTIONSLUCKA EI 60

- Innehavare** Gbo Fastening Systems AB, Bruksvägen 2, 590 93 Gunnebo
Tel: 0490-30 00, Fax: 0490-233 00,
Hemsida: www.gunnebofastening.com, Organisationsnr: 556540-5452
- Produkt** INSPEKTIONSLUCKA EI 60, uppbyggd av stålplåt med isoleringsskiva, max storlek 600x600 mm, EI 60.
- Avsedd användning** Inspektionslucka i brandcellsskiljande väggar.
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- Brandteknisk klass EI 60 5:231
- Tillhörande handlingar** ”Monteringsanvisning för brandklassade inspektionsluckor”, daterad 2011-03-17
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2011-01-18 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Diarie nr. 210-13-0123. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut .
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Gbo Fastening Systems AB, Gunnebo.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

Workman/Huangshan City
+
SP SITAC 1002
t ex **005214**
0037/08
EI 60
nr
SP

Bedömnings- Rapport nr P705309 och P801136 från SP.
underlag Ritningar nr 1/08, 2/08, 3/08 och 4/08, daterade nov. 08.
Ritning nr A4-500000-01, daterad 2013-01-07.

Kommentarer Monteringsanvisning skall medfölja varje levererad lucka.


Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-03-31 och projektnummer PX07012.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2018-09-15.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Lazaros Tsantaridis