

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3187

Utstedt: 08.10.2015

Fornyet: 04.09.2020

Gyldig til: 01.11.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## FMM Siljan, FMM Siljan LF og Mora FLEXX ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
792 27 Mora, Sverige

### Produsent

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
792 27 Mora, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

FMM Siljan, FMM Siljan LF og Mora FLEXX ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende FMM Siljan og FMM Siljan LF modeller inngår:

- › FMM 83500010, FMM 83507010, FMM 83506000, FMM 83550010, FMM 83535010, FMM 83570000, FMM 83520010, FMM 83576000, FMM 85500010, FMM 85535010, FMM 85520010

Følgende Mora FLEXX-modeller inngår:

- › MA 28 30 01.CA, MA 28 30 31.CA

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

*Monica S. Nodland*

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

