

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0736

Utstedt: 19.03.2003

Fornyet: 10.08.2020

Gyldig til: 01.09.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FM Mattsson veggbraketter for kobberør

er i samsvar med kravene i

› **NKB Produktregler nr. 12**

Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FM Mattsson veggbraketter for kobberør.

Følgende modeller inngår:

- › FMM 92052040 – dimensjon Ø12
- › FMM 92052050 – dimensjon Ø15
- › FMM 14202120 – dimensjon Ø12
- › FMM 14202160 – dimensjon Ø15

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder