

Trådløs kontrollboks 8 kanaler

Trådløs kontrollboks 8 kanaler

Kontrollenheten styrer aktuatorene i systemet etter signal fra systemets romtermostater.



Kontrollboks til trådløst gulvvarmesystem, i et mindre design. Kontrollboksen har spenningsfrie kontakter for styring av sirkulasjonpumpe til gulvvarmesystemet og kjelstyring. Det er 8 kanaler (soner) på kontrollboksen, og hver kanal kan tilkobles 3 stk. **aktuatorer**. En sone kan styres av en **romtermostat, digital** eller **analog**. For rehabilitering er **trådløse romtermostater** med batteri, det enkleste å installere. For nybygg anbefaler vi at det benyttes **romtermostater** med 230V strømforsyning. Disse vil også fungere som signalførsterekere slik at en vil unngå eventuelle problemer med begrenset dekning.

Dersom det er utfordringer med dekningen i boligen, så må det benyttes en **signalførsterker** for systemer uten **universal nettverksport**. For systemer med **universal nettverksport**, så kan **smartplugger** eller annet 230V utstyr i **Arjonsmartsystemet** installeres, da disse også forsterker signalet i boligen.

- Spenning 230V AC 50Hz
- Trådløs kommunikasjon - Zigbee 2,4 Ghz
- Maks 3A
- Spenning - output til aktuatorer 230V
- Størrelse mm - BxHxD = 353x85x65
- Kan festes på DIN-skinne



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturljonnsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturljonnsson.no
917 84 033

Armaturljonnsson

Armaturljonnsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturljonnsson.no

Produkttabell : Trådløs kontrollboks 8 kanaler

| Varetekst | Kat.nr. | NRF-nr. | Eskestr. |
|---------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Trådløs kontrollboks 8 KL08, standard | 40001423 | 835 60 39 | 1 stk |
| Trådløs kontrollboks 8 kanaler 24V | 40001424 | | 1 stk |

Beskrivelsestekst : Trådløs kontrollboks 8 kanaler

Trådløs varmestyring for gulvvarme

Type: Trådløs varmestyring med mulighet for styring fra telefon, nettbrett eller PC/MAC.
 Utførelse: Romtermostater skal kunne leveres i sort eller hvit. Avklares i prosjekt og angis av ark.
 Montasje: Kontrollboks skal være forberedt for montering på DIN-skinne og mulighet for feste direkte på vegg.
 Materiale: Plast og elektronikk

Dokumentasjon: Produktet skal leveres med montasjeanvisning og driftsmanual på norsk.

Andre krav: Ja Nei

Romtermostatene skal ha digitalt display med mulighet for å låse tastaturet. Displayet skal ha bakgrunnsbelysning som aktiveres ved å trykke på termostaten. Termostaten skal leveres med standardinnstilling der ukeprogram for nattsinking av temperatur ligger inne.