



No. 001 FLG-CPR
Utstedt i samsvar med
EU-regulering (EF) nr. 305/2011
Regulering av byggevareprodukter

Ytelseserklæring

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Produktmodeller: | Stil 741 og 743 Vic-Flange® adaptere Stil W741 AGS Vic-Flange® adapter (DN50 – DN600) | |
| Identifikasjonsnummer: | 741, 743, W741 Mfg. datakode per individuelt produkt | |
| Tiltenkt bruk: | Skjøting av stålrør og stålrør og beslag for bruk med vannholdige væsker | |
| Produsent: | Victaulic Company 4901 Kesslersville Road Easton, PA 18040 USA | Victaulic Piping Products Co. Ltd. No. 13 Tie Shan Dong 2 Road Dalian Development Area Dalian, Kina, 116630 |
| | Victaulic Polska Ul. Niepodleglosci, 8 66-530, Drezdenko Polen | |
| Bemyndiget representant: | Victaulic Company c/o Victaulic Europe BVBA Prijkelstraat 36 9810, Nazareth Belgia | |
| Vurderingssystem: | System 4 i samsvar med vedlegg ZA av gjeldende standard og vedlegg V til EU-forskrift nr. 305/2011 | |
| Gjeldende standard: | EN 10311:2005 | |
| Erklært ytelse: | Se sd. 2 | |

| <i>Harmonisert standard: EN 10311:2005</i> | | | |
|--|----------------|---------------|------------------|
| <i>Vesentlige egenskaper</i> | <i>Klausul</i> | <i>Ytelse</i> | <i>Merknader</i> |
| Reaksjon på brann | 6.2 | pass | Klasse A1 |
| Dimensjonale toleranser | 4.8.2 | pass | |
| Stramhet: Væske | 6.1 | pass | Kun test 1 |
| Holdbarhet - Elastomer forsegling | 4.7 | pass | |

Undertegnet for og på vegne av Victaulic Company;



Hr. Len R. Swantek

Direktør – Globalt regelverk

Utstedelsessted: Easton, Pennsylvania, United States

Utstedelsesdato: 15. juni 2016