

## 623 JRG Sanipex Calor Radiatorsystem

### JRG Sanipex Calor

#### 1. PRODUKT BESKRIVELSE

JRG Sanipex Calor radiatorsystem er utskiftbart basert på rør-i-rør systemet. Medierøret er av høyverdig PEX A materiale med oksygen barriere.

Rørene leveres i dimensjonene 12,16 og 20 mm med rødt ytterrør og 25 mm med sort ytterrør.

Ventiler, fordeler og kuplinger er av fremstilt i bronse og messing. Alt tilstøtende produkter er tilpasset systemet.

Ulike fordelerskapsløsninger og kombinasjoner er tilpasset JRG Sanipex Calor systemet for dem mest optimale løsning.

Maks Driftstemperatur: 70°C - Maks. trykk: 10 bar.

NRF nr.

**511 32** 52/84-86/95

**511 16** 32/34-35/

**511 17** 21/ 27-28/31/32/44/46/51-53/55/56/63/65/73/75/76/78/85/86/95

**511 18** 15/16/35/45/55/56/63/65/73/75-78

**511 20** 45/55-57/63/65/66/69/71-77/92/94-99

**511 21** 02/04-09/15/22/25/33/35/45/52/54-59/83/85-88/91/93-97/99

**511 22** 05-08/14-19/23/25-26

**511 23** 13/15-17/25/56/57/76/96

**511 24** 13/15/16/38/58/59/65/66

**511 25** 14/37/39/41-45/47/49/53-55/57/73/74/91-95/98-99

**511 26** 33-37/53/78-79/89

**511 27** 13/15/16/25/33/41/45/47-49/51-56/71

**511 28** 05-08/12-15/17-19/21/22/24/27/29/31/34/ 49

**511 29** 03/04/08/43/62-64/85/86/88/

**511 30** 03/06/68/75/86/89/93/96/99

**511 31** 23/29/33/86/89

**511 32** 06/08/72-76/81-89/

**837 70** 08/09/11-13/15/23/24/33/82/93

**837 71** 62/63/65/66/73/75



## 623 JRG Sanipex Calor Radiatorsystem

Dimensjon:	12, 16 og 20mm
Farge:	Fremstilt i bronse og messing
Overflatebehandling:	NA
Øvrige opplysninger:	Håndbok og systembeskrivelse for JRG Sanipex Calor

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Periodisk renhold med lunkent såpevann og fiberklut på alle synlige deler.

#### **Ettersyn/kontroll**

På grunn av kuplingssystemet og fri gjennomstrømning samt optimal systemdimensjonering kan driftskostnadene reduseres. Periodisk halvårlig visuell kontroll etter tegn til dysfunksjon eller lekkasje. Ekstra kontroll og ettersyn før hver sesongoppstart.

#### **Vedlikeholds instruks og -intervall**

Periodisk halvårlig visuell kontroll.

Ved sesongoppstart sjekk:

- tilfredsstillende vannmengde/trykk i anlegget
- ingen lekkasjer eller antydning til lekkasjer
- tilfredsstillende gjennomstrømning i anlegget
- full funksjonskontroll av anlegget
- 

Ved et behov for reparasjon kontakt kyndig rørlegger.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### **Garanti og vilkår**

Jrf. FL-WVS 2016

## 623 JRG Sanipex Calor Radiatorsystem

<b>Fuktbestandighet</b>
Påvirkes ikke av fukt
<b>Renholdsvennlighet</b>
God
<b>Øvrige opplysninger</b>
Ingen driftsomkostninger. Høy effektivitet og ingen "flowstøy" på grunn av direkte løp – ingen innsnevring er.  Ved demontering av anlegg levers avfall på Miljø- og Gjenvinningsstasjoner for metall og plast.

<b>4. TEKNISK SERVICE</b>	
<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturljonsson.no
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturljonsson.no">www.armaturljonsson.no</a>