

## Generelle produkter

**Produkt:** Victaulic, kuplinger, fittings og deler

**Produsent:** Victaulic

**Bruksområde:** Sanitær-, sprinkler-, varme- og kjøleanlegg

**Tekniske data:** Produsert i støpejern i henhold til ATM-A-536 Grade 45-65-12. Pakningene er tilpasset de ulike mediene.

**Godkjenning:** VDS (Verband der Schadenversicherer), FM (Factory Mutual), UL (Underwriters Laboratories) og ULC (Underwriters Laboratories Canada) for sprinkel anlegg. BV (Bureau Veritas), DNV (Det Norske Veritas) og VDS for varme- og kjøleanlegg.

**Lagring:** Pakningene skal ikke utsettes for sollys.

**Montering:** I henhold til produsentens monteringsanvisning (I-100).

**Vedlikehold:** Produktet har ikke behov for vedlikehold når anlegget er i bruk. Dersom anlegget demonteres skal pakningene rengjøres og påføres nytt smøremiddel. Det stilles ingen krav fra produsenten om at pakningene skal skiftes.

**Reservedeler:** Skadede pakninger, deler, fittings og kuplinger skal erstattes med Victaulic sine produkter.

**Holdbarhet:** Når anlegget er montert korrekt i henhold til produsentens spesifikasjoner, vil produktene ha samme levetid som anlegget generelt.

Victaulic  
Prijkelstraat 36  
9810 Nazareth, Belgium  
+32 93 81 15 00

Victaulic  
Hantverksvägen 8  
443 61 Stenkullen, Sverige  
+46 10 141 44 30  
[viceuro@victaulic.com](mailto:viceuro@victaulic.com)

REV 3: 01.08.2022

