

Express Inhibitor Test 50 strips 62514

- Rask og enkel on-site testing av inhibitorkonsentrasjon
- En test strip per system. Each pot contains 50 test strips.
- Passer for testing alle molybdate-baserte inhibitorer
- I samsvar med BS 7593:2019 og Benchmark-ordningen
- I samsvar med kjelegarantier



Express Inhibitor Test gir rask on-site analyse av konsentrasjonen av alle Fernox Protector-produkter i sentralvarme systemvann. Enkelt og intuitivt og rask testmetode for å påvise nærvær av inhibitor i systemet. Testing av inhibitorkonsentrasjon gir samsvar med BS 7593:2019, Benchmark-ordningen, og kan være påkrevet for samsvar med kjelegarantier.

Bestått/ikke bestått test baseres på fargen på test stripsen sammenlignet med fargekartet utenpå boksen. I tilfelle ikke bestått, kan tiltak gjøres umiddelbart, ganske enkelt ved å tilsette mer inhibitor og teste igjen. Dette sparer tid og man trenger ikke dra tilbake til anlegget flere ganger.

Bruksveiledning

1. Ta en prøve av systemvannet som er representativ for systemet i sin helhet (la vannet renne på prøvepunktet noen sekunder før prøven tas)
2. Dypp test stripsen i systemvannet i 1 sekund og ta den ut igjen.
3. Sammenlign med fargekartet i 10 sekunder og ta et bilde.
4. Velg fargen som er mest representativ for den fargen som observeres på test stripsen. Dette er resultatet av testen.

Pakking, håndtering og sikkerhet.

Test-stripsene leveres i en boks på 50 stk. Test-stripsene er ikke farlige, men bør holdes utenfor rekkevidde for barn.

Enkeltprodukt

Høyde mm	86
Bredde mm	29
Dybde mm	29
Vekt kg	0.034
EAN-nummer	5014551625143

Ytterpakning

Ytre høyde mm	110
Ytre bredde mm	150
Ytre dybde mm	180
Ytre vekt kg	0.503
Transit Type OCU	CP1 1200 x 1000
Strekkode	05014551002180