



Uponor

FDV

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV-Mal 2023-V1

1) Produktgruppe :

Velg

Navn på FDV :

Aktuatorer

Nr på FDV :

1-07-003

Utgave :

V1

Dato :

19.12.2023

Laget av :

KT

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse

Uponor Vario S består av:

- 1 aktuator
- 1 bajonett ventil adapter ring M30 x 1,5 mm (VA80)

Uponor Vario PLUS består av:

- 1 aktuator
- 1 bajonett ventil adapter ring M30x1,5 mm (VA02)

Uponor Retrofit:

- 1 aktuator
- 4 bajonett ventil adapter ringer (VA16H, VA26, VA32, VA50)

24V strømløs stengt on/off – 1W

230V strømløs stengt on/off – 1W

Ventilen er levert i halv åpen posisjon. Må strømmettes 5 min ved igangkjøring.

4) Anvisninger for drift og vedlikehold

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A) Bør det foreligge en service avtale for produktet | Ikke relevant |
| B) Behov for rengjøring Hvis ja, beskriv rengjøringsmetode : | Nei |
| C) Eftersyn og kontroll | Ja |
| D) Bør det foreliggen vedlikeholds instruks for produktet Hvis ja, hvilken intervall : | Nei |

5) Drifftekniske opplysninger

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| A) Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger | < 10 år |
| B) Behov for utskifing av batteri | Ikke relevant |
| C) Betingelser | FL-VA/VVS/KULDE 2023 |
| D) Fuktbestandighet | Ikke relevant |

6) Miljøpåvirkning

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| A) Resursutnyttelse | Ingen fornybare ressurser |
| B) Mulig å gjenbruke/gjenvinne | Nei |
| C) Anbefalt utluftningstid / inneklima relevant tidsverdi | Ikke behov |
| D) Emisjon | Foreligger ikke |

7) HMS Referanser

| | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| A) HMS Fakta | Foreligger ikke |
| B) Spesielle tiltak ved brannsløkkning | Ingen spesielle tiltak |
| C) Spesielle tiltak hvis utsatt for høy temperatur | Ingen spesielle tiltak |
| D) Spesielle tiltak hvis utsatt for fuktendringer | Ingen spesielle tiltak |

8) Avfallshåndtering produkt (iht. NS9431)

A) Avfallshåndtering :

Leveres til godkjent avfalls mottak

B) Klassifisering

1518 - Elektroteknisk utstyr

Øvrige opplysninger : Klassifiseringskoder i mellom 7011-7261 er definert som farlig avfall.

9) Kontakt informasjon

Uponor AS
Karenslyst Allé 8B
0278 Oslo

organisasjons.nr : 950 253 108

Telefon : 64 95 66 00

E-post : kundeservice.vvs.no@uponor.com

Internett adresse : www.uponor.no

The logo for Uponor, featuring the word "uponor" in a bold, blue, sans-serif font.