Ytelseserklæring

Nr. 002 FSD-CPR
Utstedt i samsvar med
EU-forordning nr. 305/2011
Forordning for byggevareprodukter

Unik identifikasjonskode for produkttypen:	FireLock™ Serie 768N tørralarmventil og serie 746-LPA Akselerator
Tiltenkt bruk:	Tørralarmventilenhet til bruk i sprinkler- og vannspraysystemer for brannkontroll/undertrykkelse i landbaserte bygninger og konstruksjoner
Produsent:	Victaulic Polska Sp. z o.o. Ul. Niepodległości 8 66-530, Drezdenko Poland Victaulic Company 500 Deerhurst Drive Brampton, Ontario L6T 5H9, Canada Victaulic Piping Products (Dalian) Co. Ltd. (VPP) Nos. 13 and 97 Tie Shan Dong Rd. Dalian Development Area 116630 Dalian Kina Victaulic Company 4901 Kesslersville Rd. Easton, PA 18040 USA
Autorisert representant:	Victaulic Company c/o Victaulic Europe BV Prijkelstraat 36 9810, Nazareth Belgia
Vurderingssystem:	System 1 i samsvar med vedlegg ZA av gjeldende standard og vedlegg V til EU-forordning nr. 305/2011
Gjeldende standarder:	EN 12259-3:2000 + A1:2001+ A2:2005
Kontrollorgan:	FM Approvals Europe Limited Element 78, Ground Floor Block A One Georges Quay Plaza, Dublin D02 E440 Irland
Kontrollorgan nr:	2809
Gjeldende EC-sertifikater:	2809-CPR-F0039

Erklært ytelse:

Essensielle egenskaper	*Klausul*	*Ytelse*	*Harmonisert teknisk spesifikasjon*
Responsforsinkelse (responstid)	4.10.4 a) 5.8.1 [1)]	pass	EN 12259-3:2000 + A1:2001 + A2:2005
Driftsmessig pålitelighet:			
Differensialtype tørralarm ventilkonstruksjon	4.2.2	pass	
Nominelt arbeidstrykk	4,3	pass	
Materialer - hus og deksel	4.4.1.1	pass	
Konfigurasjon	4.4.2	pass	
Styrke – hydrostatisk og fester	4.4.3	pass	
Mellomkammer - avløp	4.5.2.1-4.5.2.4	pass	
Tetningsenhet – vedlikehold	4.6.1	pass	
Materialer – seter og lagerflater	4.6.4	pass	
Tetningsenhet elementer	4,8	pass	
Klaringer	4,9	pass	
Husets bestandighet mot lekkasje og deformering	4.10.1	pass	
Tetningsenhetens bestandighet mot lekkasje og deformering	4.10.2	pass	
Bestandighet mot tilbakestrømning og deformering	4.10.3	pass	
Driftskarakteristikk	4.10.4	pass	
Lekkasjemotstand	4,12	pass	
Nominelt arbeidstrykk [1)]	5,1	pass	
Lekkasjemotstand [1)]	5,2	pass	
Materiale - hus og deksel [1)]	5.3.1.1	pass	

Materiale – styrke og lekkasjebestandighet[1)]	5.3.2.1-5.3.2.2	pass	
Tilkoblinger [1)]	5,4	pass	
Komponenter – vedlikehold [1)]	5.5.1	pass	
Komponenter – enhet som beskytter mot oversvømmelse [1)]	5.5.5	pass	
Krav til sil [1)]	5,7	pass	
Driftskarakteristikker [1)]	5.8.1	pass	
Likevektstid [1)]	5.8.2	pass	
Ytelsesparametere [i en brannsituasjon]:			
Bestandighet mot skader på tetningsenheter	4.6.3	pass	
Driftskarakteristikk – alarmer	4.10.4 b) d)	pass	
Trykktap	4,11	pass	
Bestandighet mot skade [1)]	5.5.3	pass	
Varighet:			
Utholdenhet	4,13	pass	
Merking	6,2, 6,3	pass	
Instruksjoner for montering og drift	7	pass	

Merk: 1) Gjelder kun for ventiler med en hurtigåpningsenhet

Ytelsen av produktet identifisert ovenfor samsvarer med listen med erklært/e ytelse/r. Denne erklæringen av ytelse er gitt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, og er eneansvaret til produsenten identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:



Hr. Len R. Swantek

Direktør– Global Regulatory Compliance

Easton, Pennsylvania, United States den 7. mars 2024

Victaulic og alle andre Victaulic-merker og logoer er registrerte varemerker for Victaulic Company og/eller dets tilknyttede selskaper. ©2024 Alle rettigheter forbeholdt