

## Vinkelventil

### Vinkelventil

Vinkelventilene benyttes for å kunne stenge av innløpet til en enkelt fordeler.

Dette forenkler vedlikeholdet i anlegget siden resten av anlegget kan være i normal drift.

Vinkelventilene er tilpasset fordelerne med 1" utvendig gjenge og videre med enten Ø16mm, Ø20mm rør eller utvendig 3/4".



**Viggo Kristoffersen**  
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no  
917 84 033



**Robin Thomsen**  
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no  
411 11 043

### Produkttabell : Vinkelventil

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Vinkelventil 1" utv.gj. x 16 mm m/kupling	85000026	511 29 91	10 stk
Vinkelventil 1" utv.gj. x 20 mm m/kupling	85000014	511 29 88	10 stk
Vinkelventil 1"x 3/4" utv.gj.	85000019	511 29 86	10 stk

### Beskrivelsestekst : Vinkelventil

#### Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør. Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B  
1405 LANGHUS  
Vis kart

GDPR

Sentralbord:  
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no