

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0650

Utstedt: 07.03.2002

Fornyet: 15.04.2021

Gyldig til: 01.05.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FMM veggbricker og ventilfester Mora ventilfester

er i samsvar med kravene i

› **NKB Produktregler nr. 12**



Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FMM veggbricker og ventilfester, samt Mora ventilfester for kobberrør. Dimensjon 10, 12 og 15 mm.

Følgende modeller inngår:

- › FMM 1700-1040, FMM 1700-1540 og FMM 1700-1550
- › FMM 1705-1030, FMM 1705-1040, FMM 1705-1540 og FMM 1705-1550
- › FMM 1708-1545 og FMM 1708-1550
- › FMM 1719-1540 og FMM 1719-1550
- › MA 63 02 16 og MA 63 03 85

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 12.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder