

2008-06-25

Tg-bevis nr 0770/94

- Distributör Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe:
Dorma Sverige AB, Askim
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av dels instansning i produkten:
- Tillverkarens namn och tillverkningsort t. ex. **Dorma Door Controls Inc,**
Reamstown
- Produktens typbeteckning t. ex. **TS 83**
- Löpande tillverkningsdatum **år/vecka**
- Dels av uppgifter på följesedel, som medföljer varje leverans och omfattar:
- Distributör **DORMA Sverige AB**
- Boverkets inregistrerade varumärke **†**
- SITAC:s ackrediteringsnummer **SITAC 1422**
- Typgodkännandebevisets nummer **0770/94**
- Brandtekniska egenskaper **Godkänd för användning till oisolerade/isolerade
branddörrar i klass E 30, A 30, EI 30
SP**
- Besiktningsorgan **SP**
- Bedömnings- Rapport nr 94R12487 A, 94R12487 B och 99R13292 från SP Sveriges
underlag Tekniska Forskningsinstitut.
- Kommentarer Max. dörrstorlek etc. enligt distributörens anvisningar.
- Godkännandet omfattar inte dörrstängare med beteckningen RF.
- I de fall urtag e.d. görs i dörren för montage av dörrstängaren (för exempelvis ITS 96) måste det säkerställas att dörrens brandtekniska egenskaper inte försämras av ingreppet.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2003-09-11 och projektnummer T001037-01.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2013-06-25.
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Johan Åkesson
Annika Hermodsson

2008-06-25

Projekt nr: T001037-02

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0770/94

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: BRANDSKYDD
Dörrstängare

DORMA DÖRRSTÄNGARE TYP TS 73 V, TS 7400, TS 83, TS 92, TS 93, ITS 96

Innehavare	Dorma Sverige AB, Datavägen 20, 436 32 Askim, tel: 031-28 95 20, fax: 031-28 17 39, e-post: info@dorma.se, hemsida: www.dorma.se, org. nr: 556204-8545.
Produkt	DÖRRSTÄNGARE TYP TS 73 V, TS 7400, TS 83, TS 92, TS 93 och ITS 96. Dörrstängarna kan förses med ytterligare bokstavskombinationer och kombineras med tillbehör enligt nedan som beskriver funktionen hos dörrstängarna: - TS 93 B, TS 93 G, G 93 N, G 93 GSR, G 93 GSR/BG, G 96 N, G 96 GSR.
Avsedd användning	Dörrstängare för oisolerade/isolerade branddörrar i klass E 30, A 30, EI 30. (Dörrstängarna ersätter inte föreskrivet lås med fallkolv i branddörrar.)
Handelsnamn	Dorma TS 73 V, TS 7400, TS 83, TS 92, TS 93, ITS 96
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR). Skydd mot brandspridning mellan brandceller 5:61
Tillhörande handlingar	Broschyr DORMA TS 73 V, daterad 11/06 (8 sidor) Broschyr DORMA TS 7400, daterad 2003-09-11 (2 sidor) Broschyr DORMA TS 83, daterad 12/06 (8 sidor) Broschyr DORMA TS 92, daterad 11/06 (8 sidor) Broschyr DORMA TS 93, daterad 11/06 (36 sidor) Broschyr DORMA ITS 96, daterad 07/05 (28 sidor)
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-09-14 och dnr 310-95-0262 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.