

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3188

Utstedt: 08.10.2015

Fornyet: 04.09.2020

Gyldig til: 01.11.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FMM Siljan, FMM Siljan LF og Mora FLEXX ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FMM Siljan, FMM Siljan LF og Mora FLEXX ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende FMM Siljan og FMM Siljan LF modeller inngår:

- › FMM 83000010, FMM 83016000, FMM 83010010, FMM 83060000, FMM 83013000, FMM 83013010, FMM 83200010, FMM 83216000, FMM 83210010, FMM 85000010, FMM 85010010

Følgende Mora FLEXX-modeller inngår:

- › MA 28 20 51, MA 28 20 71, MA 28 50 01, MA 28 50 51

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

