

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen: Fotoelektrisk røykvarsler med litiumbatteri
NOR-TEC 83311, 83312, 83313
2. Tiltent bruk: Røykvarsler beregnet for husholdning eller lignende boligformål
3. Produsent: : Schou Company A/S
Nordager 31
DK – 6000 Kolding
4. System for vurdering og verifisering av konstant ytelse av konstruksjonsproduktet som angitt i vedlegg V: System 1
5. a) Harmonisert standard EN 14604:2005/AC:2008

Teknisk kontrollorgan nr. 2831 utførte den første inspeksjonen av produksjonsanlegget og fabrikkens produksjonskontroll i forbindelse med sertifiseringen. De utfører også den kontinuerlige overvåkingen, vurderingen og evalueringen av fabrikkens produksjonskontroll, og har utstedte sertifikatet 2831-CPR-F4697 for konstant kontroll av fabrikkproduksjonen

BRE Global Limited
DCU Alpha, Old Finglas road
Glasnevin, Dublin, D11 KXN4, Irland

7. Deklarert ytelse:

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Nominelle aktiveringsforhold/følsomhet, responsforsinkelse (responstid) og ytelse i forbindelse med brann	Godkjent	EN 14604:2005 /AC:2008
Driftssikkerhet	Godkjent	
Toleranse overfor forsyningsspenning	Godkjent	
Driftssikkerhet og responsforsinkelse, temperaturbestandighet	Godkjent	
Driftssikkerhet, vibrasjonsbestandighet	Godkjent	
Driftssikkerhet, fuktighetsbestandighet	Godkjent	
Driftssikkerhet, korrosjonsbestandighet	Godkjent	
Driftssikkerhet, elektrisk stabilitet	Godkjent	

8. Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med erklærte ytelser. Denne ytelseserklæringen utstedes, i samsvar med EU-forordning 305/2011, under produsenten som er angitt ovenfor eget ansvar:

Signert for og på vegne av den autoriserte representanten:

Kolding 21.10.2021


Kirsten Vibeke Jensen/Leder for produksikkerhet