

# Victaulic ventiler, fittings & kuplinger for Sprinkleranlegg (brannsikring)

**Produkt:** Victaulic alarmventiler, ventiler, kuplinger, fittings og deler.

**Produsent:** Victaulic.

**Tekniske data:** Se i respektive datablad.

**Bruksområde:** Sprinkleranlegg

**Godkjenning:** VDS (Verband der Schadenversicherer), FM (Factory Mutual), UL (Underwriters Laboratories), og ULC (Underwriters Laboratories Canada). Se i respektive datablad for type godkjenninger.

**Lagring:** Pakningene skal ikke utsettes for sollys.

**Montering:** I henhold til produsentens monteringsanvisning (I-100) og gjeldende Europeisk standard (EN 12845). For montasje av Victaulic alarmventiler Våt, Tørr, Deluge og Pre-Action så følger det med QR-kode for montering.

**Vedlikehold:** Koblinger og fittings har ikke behov for vedlikehold når anlegget er i bruk. Dersom anlegget demonteres skal pakningene rengjøres og påføres nytt smøremiddel. Det stilles ingen krav fra produsent om at pakningene skal skiftes. Vedlikehold alarmventiler: Gi beskjed til myndigheten som har jurisdiksjon. Gi alltid beskjed til myndighet som har jurisdiksjon før det utføres vedlikehold som eliminerer brannvernet som tilbys av systemet. Følg EN 12845 / NFPA krav til system testing og inspeksjons tidsplaner. Bygningseieren eller deres representant er ansvarlig for inspeksjon av systemet i samsvar med gjeldende EN 12845 / NFPA-25 krav eller i samsvar med kravene i Kommunen som har jurisdiksjon (det som er strengere).

**Reservedeler:** Skadede pakninger, deler, fittings og kuplinger skal erstattes med Victaulic sine produkter.

**Holdbarhet:** Når anlegget er montert korrekt i henhold til produsentens spesifikasjoner, vil produktene ha samme levetid som anlegget generelt.

Victaulic  
Prijkelstraat 36  
9810 Nazareth, Belgium  
+32 93 81 15 00

Victaulic  
Hantverksvägen 8  
443 61 Stenkullen, Sverige  
+46 10 141 44 30  
[viceuro@victaulic.com](mailto:viceuro@victaulic.com)

REV: 01.08.2022

