

PRODUKTDOKUMENTASJON

SINTEF BA-140

Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift, sist endret 26 januar 2007 og tilhørende Veiledning av 1997-01-22, rev. mars 2007, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag i prøvingsrapporter og vurderinger, at angitt produkt og anvendelse med tilhørende monteringsanvisning imøtekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet.

Byggvarer: ISOTOP*- PVC folie type 1F 75-CS-M1 (707_6A)
Produktansvarlig: Danmat Industri A/S
Roskildevej 23, 3650 Ølstykke, Danmark


Produkt dokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med spesifikasjonene i vedlegg og at de blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning som er kontrollert, akseptert, stemplet og signert av SINTEF NBL as. Både anvisning og produkt dokumentasjon skal følge produkt eller være lett tilgjengelig for kjøper, bruker, kontrollør og lokal saksbehandler/myndighet.


Produktet skal merkes med **SINTEF BA-140**, i tillegg til produktnavn, produktansvarlig og/eller produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal være lett synlig.

Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Kontrollen skal overvåke produktenes samsvar med dokumentunderlaget og være spesifisert i skriftlig avtale med SINTEF NBL as.

Førstegangs utstedelse **2003-02-12**. Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad. Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 mnd. varslingsfrist. SINTEF NBL as kan tilbakekalle en produkt dokumentasjon ved misligheter eller misbruk, når skriftlig pålegg om endring ikke blir tatt til følge.

Utstedt: 2008-07-23
Gyldig til: 2013-07-23



Svein Baade
Avd.sjef dokumentasjon



Jan P. Stensaas
Forsker

Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF BA-140 av 2008-07-23

- Produkt:** ISOTOP* - PVC folie type 1F 75-CS-M1 (707_6A)
- Produsent:** INEOS FILMS GmbH, Tyskland.
- Beskrivelse :** PVC-folie med grå, hvit eller sort overflate. Tykkelse: 0,3 - 0,5 mm.
Densitet: 1440 kg/m³.
- Anvendelse:** PVC-folie til bruk som bekledding av mineralullisolerende rør i bygninger med brannklasse 1, 2 og 3 i risikoklasse til og med 6. I rømningsveier tillates folien brukt på rør som er lagt i sjakt eller bak ned foret himling med branncellebegrensende funksjon samt på enkeltstående rør.
- Brannmotstand:** PII
- Behandlings-
grunnlag:** Prøvsrapport nr. PF11331 av 2003-01-02 i henhold til NT FIRE 036 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Utstedt: 2008-07-23


Svein Baade
Avd.sjef dokumentasjon


Jan P. Stensaas
Forsker