SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0646

Utstedt: 07.03.2002
Fornyet: 15.04.2021
Gyldig til: 01.05.2026
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FMM vannutkastere

er i samsvar med kravene i

› **NKB Produktregler nr. 4**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 0646
SINTEF Certification

Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FMM vannutkastere for kaldt- og varmtvann med tilbakeslagsventil. For maksimal veggtykkelse på enten 400 mm eller 1000 mm.

Følgende modeller inngår:
› FMM 4282-0050
› FMM 4282-1000

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007