

 **Produktsertifikat****Nr. 3143**

SINTEF Byggforsk bekrefter at

**KWC Gastro ettgreps kjøkkenbatterier,
med sertifisert tilslutning**

er i samsvar med kravene i

NS-EN 817

Merking og tungmetallutlekkning etter NKB produktregler 4

Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

KWC AGHauptstrasse 57
CH-5726 Unterkulm
SveitsProdusent:
KWC AG
CH-5726 Unterkulm
SveitsUtstedt : 05.05.2015
Gyldig frem til: 01.07.2020

Innehaver har kontrollavtale med KIWA.

.....
Steinar Klubben Nilsen
Sertifiseringsleder