

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1459

Utstedt: 26.11.2009

Revidert: 20.01.2020

Gyldig til: 01.02.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Luxor Silicone fleksible kopplingsledninger

er i samsvar med kravene i

- › **EN 13618**
- › **DVGW W 270**
- › **KTW Guideline**



### Innehaver

Luxor S.p.A.  
Via Madonnina 94  
25018 Montichiari (BS), Italia

### Produsent

Luxor S.p.A.  
Via Madonnina 94  
25018 Montichiari (BS), Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Luxor Silicone fleksible kopplingsledninger i dimensjon DN 6, DN 8 og DN 13.

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.



Sertifiseringsleder Monica S. Nodland