

SoluTECH Control testsett

Testsett for beskyttelse av HVAC-anlegg



PRODUKTFORDELER

- » **Umiddelbar måling** av konsentrasjonen av inhibitor i varmekretsen
- » **Kolorimetisk**, visuell test
- » **10 tester** per sett
- » **Kontrollerer konsentrasjonen** av forebyggende behandling

SoluTECH Control testsett

Varenr.	125592392
NRF nr.	8758777

HVORDAN BRUKE TESTSETTET

1. Hvis du nylig har tilsatt SoluTECH Total Protection, la det sirkulere i minst 1 time før testen utføres
2. Skyll blanderøret
3. Tilsett 10 ml prøvevæske i blanderøret
4. Tilsett først 1 tablett, og knus den med blandingspinne
5. Tilsett deretter den andre tablett, og knus den med blandingspinne
6. Sett på lokket, plasser røret mot den hvite stipe i instruksjonsarket og sammenlign med fargen på den gule kontrollen.

Dersom fargen på prøven er lysere enn kontrollen, legg til SoluTECH Total Protection og gjenta testen.

Hvis fargen på prøven er den samme som eller mørkere enn kontrollen, er det tilstrekkelig konsentrasjon av reagens for å beskytte kretsen

HANDLING

SoluTECH Control testsett brukes til å kontrollere konsentrasjonen av inhibitor, og dermed sikre at det finnes en tilstrekkelig konsentrasjon av forebyggende behandling i varmeanlegget.

Testsettet inneholder

- » To strimler med 10 tabletter, tilstrekkelig til å utføre 10 tester
- » En blandingspinne
- » Et blanderør
- » Kolorimetriske sammenligningsinstruksjoner

BRUKSOMRÅDER

SoluTECH Control testsettet kan brukes til rask kontroll på stedet av om varmeanlegget er tilstrekkelig beskyttet mot korrosjon, kalkavleiringer og slamdannelse.

På under ett minutt kan testen indikere om det er tilstrekkelig konsentrasjon av inhibitor for å beskytte anlegget, eller om det bør tilsettes SoluTECH Total Protection for å øke beskyttelsen.