

Byggproduktcertifikat 1583

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BRANDSKYDD

BBR 5:23

Innehavare: ROCKWOOL AB

Box 11505, SE-550 11 Jönköping

Tel: +46 (0)36-5705200

E-post: info@rockwool.se

Webb: <https://www.rockwool.se>

Produktnamn: Rörskål 800 Alu-Armerad

Brandskyddslösning för horisontella samt vertikala rörgenomföringar är en förtillverkad isolering av mineralull betäckt av ett lager med armerad aluminiumfolie för ledningsrören av rostfritt stål, koppar eller plast. Isoleringstjocklek godkänns för dimensioner 20-100 mm.

Avsedd användning

Brandskyddslösningar för rörgenomföringar i byggnader.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Brandteknisk klass EI 30 EI 120	5:231*

* Brandteknisk klassificering av byggprodukter enligt EN 13501-2:2016

Obs.

Egenskaper verifieras med provningsmetod enligt EN 1366-3:2009

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2019-04-26
Bilaga 2: Produktmärkning	2019-04-26
Bilaga 3: Kontroll	2019-04-26
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2019-04-26

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2019-04-26

Giltigt till: 2024-04-25

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 405/19

Tidigare diarienummer: -

Deo Yamabo
Handläggare

CERTIFIKAT

Bilaga 1
Byggproduktcertifikat nr 1583
Produkt: Rörskål 800 Alu-Armerad
Innehavare: Rockwool AB

TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2019-04-26

- Monteringsanvisning – Brandklassificering för rörgenomföringar med ROCKWOOL Rörskål 800, utförd av Rockwool Nordics.
- Prestandadeklaration Nr. DE0721071301


Kommentar:

Egenskap enligt BBR verifierad genom CE-märkning enligt SS-EN 14303:2009+A1:2013

Bilaga 2
Byggproduktcertifikat nr 1583
Produkt: Rörskål 800 Alu-Armerad
Innehavare: Rockwool AB

PRODUKTMÄRKNING 2019-04-26

Produkten eller i tillhörande handlingar ska märkas med beständig etikett med följande information:

1. Innehavare: Rockwool AB
2. Produktnamn: Rörskål 800 Alu-Armerad
3. Tillverkningsställe: Rockwool B.V, Roermond NL
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om brandteknisk klass EI 30 – EI 120
6. Kiwa Sverige  Byggproduktcertifikat nr: 1583
7. Utsett kontrollorgan: Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München (FIW)



Deo Yamabo

Bilaga 3
Byggproduktcertifikat nr 1583
Produkt: Rörskål 800 Alu-Armerad
Innehavare: Rockwool AB

KONTROLL 2019-04-26

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kraven för CE-märkningen.

Årlig rapportering:

Byggproduktcertifikatet giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll.

Årlig övervakande kontroll ska utföras och rapporteras av ackrediterat kontrollorgan.

Byggkontroll:

På byggplatsen skall kontroll utföras genom identifiering av produkten med hjälp av godkännandemärkning samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen från produkttillverkare.

Bilaga 4
Byggproduktcertifikat nr 1583
Produkt: Rörskål 800 Alu-Armerad
Innehavare: Rockwool AB

BEDÖMNINGSUNDERLAG 2019-04-26

Byggproduktcertifikatet grundas på:

1. Dansk Brand- och Säkerhetsinstitut (DBI) rapporter: PCA10486A daterad 2018-09-03, PHA11112A daterad 2018-09-27 och PHA11112B daterad 2019-02-15
2. Certifikat om konstant prestanda ”0751-CPR.2-008.2-01” utfärdat av FIW (Anmält organ 0751)

Bedömningsrapport 405/19 daterad 2019-04-26 – kan inkludera ovanstående

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Deo Yamabo'.

Deo Yamabo