

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3123

Utstedt: 26.03.2015
Fornyet: 03.02.2025
Gyldig til: 01.03.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Purus Joti KS støpejernssluk

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1 (*)**



Innehaver

Purus AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produsent

BLS Industries AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Purus Joti KS støpejernssluk for gulvmontering har et innvendig og utvendig belegg av epoxy. Slukene har både horisontalt og vertikalt utløp, dimensjon 75 mm. Slukene leveres med skrudd klemring, vannlås og rist.

Følgende modeller inngår:

- › KS-sluk bunn Ø75 – NRF nr. 3401051
- › KS-sluk side Ø75 – NRF nr. 3401055

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene som leveres med vannlås har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.

Slukene har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder