

Platealbue m/4 hull

Platealbue m/4 hull

Platealbue til Sanipex. Benyttes som fastpunkt i overgangen mellom Sanipex og forstillingskran eller annet med 1/2" gjenge.



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturljonsson.no
917 84 033



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturljonsson.no
411 11 043

Produkttabell : Platealbue m/4 hull

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Platealbue 1/2"x16 mm, m/4 hull	5535.710	511 22 74	5 stk
Platealbue 1/2"x20 mm, m/4 hull	5535.712	511 22 75	10 stk
Platealbue 3/4"x20 mm, m/4 hull	5535.714	511 22 76	10 stk
Platealbue 3/4"x25 mm, m/4 hull	5535.715	511 22 67	10 stk

Beskrivelsestekst : Platealbue m/4 hull

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør. Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturljonsson.no