

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3806

Utstedt: 09.06.2023
Gyldig til: 01.07.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FM Mattsson 9000XE termostatiske kar- og dusj batterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 1111
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FM Mattsson 9000XE termostatiske kar- og dusj batterier.

Følgende modeller inngår:

- › FMM 8680-1500 og FMM 8680-1503
- › FMM 8682-1500 og FMM 8682-1503
- › FMM 8682-2500 og FMM 8682-2503
- › FMM 8683-1500 og FMM 8683-1503
- › FMM 8683-2500 og FMM 8683-2503
- › FMM 8690-1500 og FMM 8690-1503

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

