

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3806

Utstedt: 09.06.2023  
Gyldig til: 01.07.2028  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## FM Mattsson 9000XE termostatiske kar- og dusj batterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 1111
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
792 27 Mora, Sverige

### Produsent

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
792 27 Mora, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

FM Mattsson 9000XE termostatiske kar- og dusj batterier.

Følgende modeller inngår:

- › FMM 8680-1500 og FMM 8680-1503
- › FMM 8682-1500 og FMM 8682-1503
- › FMM 8682-2500 og FMM 8682-2503
- › FMM 8683-1500 og FMM 8683-1503
- › FMM 8683-2500 og FMM 8683-2503
- › FMM 8690-1500 og FMM 8690-1503

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Forbrenningskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningskade.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

#### Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

