

Produktgruppe: Delesett for Isotermrør T2000

Produsent: Isoterm AS, Frya Industriområde, 2630 Ringebu, Norge
Tlf.: +47 99 48 14 00 Fax.: +47 99 48 14 01
www.isoterm.no isoterm@isoterm.no

Bruksområde: Brukes for Isotermrør med selvbegr. varmekabel ETL10, 5BTV eller 8BTV i dimensjoner:

NRF nr.	Isotermrør dim.	Delesett for
240 52 11 240 52 15 240 52 01 240 52 05	20/45 mm	Rettskjøt Rep.skjøt Universalskjøt Grenørskjøt
240 52 12 240 52 16 240 52 02 240 52 06 240 51 98 240 51 99	32/60-40/70 mm	Rettskjøt Rep.skjøt Universalskjøt Grenørskjøt Bakkekran Bakkekran m/tilb.slagsventil
240 52 14 240 52 17 240 52 04 240 52 07 240 53 01	50/90-63/125 mm	Rettskjøt Rep.skjøt Universalskjøt Grenørskjøt Bakkekran

Tekniske data:**Komponenter:**

	For teknisk informasjon, se datablader, "Generell instruksjon for anlegget", "Montasjeanvisning for rørlegger" og "Montasjeanvisning for El-installatør".
Deksel	2-delt deksel i ABS. Leveres inkl. materiell for montasje.
Krympestrømper hhv. krympetape L=0,25 m	m/mastik for krymping over overgang trykkør - ytterør for tetting av mellomrommet.
Krympestrømper L=0,25 m	u/lim for midlertidig beskyttelse av varmekabelender.
El-pose	Koblings- og krympemateriell f/selvbegr. varmekabel ETL10, 5BTV eller 8BTV (isolerte klemhylser, krympestrømper, skilt).
A-boks	Halogenfri polystyren koblingsboks med membrangjennomføringer, IP65
Gel f/A-boks	Fylles i A-boks for vanntett kobling av varmekabel.

- Transport:** Produktet skal transporteres iht. anviste forutsetninger og instruksjon.
Se "Generell og montasjeinstruksjon".
- Lossing:** Produktet skal losses iht. anviste forutsetninger og instruksjon.
Se "Generell og montasjeinstruksjon".
- Lagring:** Produktet skal lagres iht. anviste forutsetninger og instruksjon.
Se "Generell og montasjeinstruksjon".
- Montering:** Produktet skal monteres iht. anviste forutsetninger og instruksjon.
Se "Generell og montasjeinstruksjon".
- Drift:** Ingen spesiell driftsinstruksjon.
- Vedlikehold:** Produktet i seg selv krever intet spesielt vedlikehold.
Ved skade skal det benyttes Isoterms reparasjonsmaterieell (Isoterm Rep.sett).
Arbeid utføres av autorisert personell.