

DATABLAD-FDV

DOKUMENTASJON

Modell: SA422WS-B2



Safety for life

Bruksområde

Røykvarsleren er beregnet for bruk i eneboliger. I bygårder skal hver bolig utstyres med egne røykvarslere. Denne røykvarsleren er ikke egnet for bruk i yrkesbygg. Røykvarsleren er ikke en erstatning for et fullverdig alarmsystem som er lovpålagt eller av brannmyndigheten.

Plassering av røykvarsleren

Plasseringen av en røykvarslere er viktig for tidlig varsling. Men også for å unngå uønskede alarmer. Ha minst én røykvarslere per etasje. Plasser røykvarslere i eller ved siden av alle soverommene slik at du hører om det er en alarm når du sover. Plasser røykvarslere i nærheten av kjøkkenet, der det er vanlig at branner starter. I trapper bør røykvarslere plasseres i rommet rett over trappen. Har du lukkede dører, ulike takhøyder, lange avstander, eller annet som hindrer røyken i å nå røykvarsleren, anbefaler vi et større antall varslere. **MERK!** Røyk stiger og røykvarslere bør derfor plasseres i taket der de høres raskest. Plasser røykvarslere minst 0,5 meter fra veggen for å unngå at luftstrømmer forsinker alarmen. Ved montering i skråtak skal varselet plasseres 1 meter horisontalt fra takmønnet.

Service/kontroll

Testes regelmessig, støvsuges eller blåses ren med trykkluft to ganger i året. Røykvarsleren bør skiftes hvert tiende år.



TEKNISKE DATA

Deteksjonsprinsipp: Optisk kammer
Strømkilde: 2 x AA
Seriekoplet: Ja
Arbeidsfrekvens: 433 MHz
Arbeidstemperatur: 5 °C / +40 °C
Utbyttbart batteri: Ja
Livslengde batteri: 1 år
Alarmstyrke: ≥ 85 dB / 3 m
Pausefunksjon : Ja
Høyde (mm): 35
Bredde (mm): 130

Modell: SA422WS-B2
Sku: 601120
EAN: 7320896011205
Sertifisering: EN 14604
smoke_detector_cpr_no: 0359-CPR-00489

fdv_important_smoke_detector

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic