



DOKUMENTASJON

602 JRG Sanipex Tappevannsystem

Rev: 27

Utarbeidet:

13.01.17

Godkjent:

13.01.17

JRG Sanipex rør-i-rør-system

Sanipex

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Utskiftbart tappevannsystem – Rør-i-rør. Produsert og godkjent iht. gjeldene standarder og forskrifter; ISO 15875 og NT VVS 129.

Driftstemperatur: 70 °C (50 år) Maks. temperatur: 95 °C (i korte perioder).
Maks. trykk: 10 bar.

Består av:

PEX-rør med korrugert varerør, utviklet og tilpasset patentert spesialkupper, utviklet iht. plastens egenskaper.

Fordelere, overganger og kupper i bronse og messing

Ventiler av avsinkningsfri messing.

Veggbokser, monterings og fikseringsutstyr i resirkulerbar plast, sprutsikre fordelerskap

NRF-nr.:

511 15 13/15-16/18/23/25/33/35-39/41/83/85-88

511 16 32/34-35/42/44-45/56

511 17 21/27/28/31/32/34/39/44/46/51/52/53/55/56/63/
65/66/73/75/76/78/85/86/95

511 18 15/16/35/45/55/56/63/65/66/73/75-78

511 20 25/26/35/45/55-57/63/65/66/69/71-77/88/92/94-
99

511 21 02/04-09/15/22/25/33/35/45/52/54-59/63/65/66/
68/83/85-88/91/93-97/99

511 22 05-08/14-19/23/25/26/67/74-79/85

511 23 13/15-17/25/56/57/76/96

511 24 13/15/16/38/41-44/58/59/65/66

511 25 14/37/39/41-45/47/49/51/53-55/56/57/71-74/91-
95/98-99

511 26 31/33-37/44-46/48/49/53/54/89

511 27 05/13/15/16/25/33/36/38/41/45/47-49/51-
56/71/75

511 28 05-08/12-15/17-19/22/24/27/29/31/34/48-49

511 29 03/04/07/08/23/32/34/35/43/62-64/85/86/88/91/

511 30 03/06/68/75/86/89/93/96/99

511 31 23/29/33/86/89

511 32 06/08/51/52/72-76/81-89/95/97

Dimensjon:

12,16,20,25 og 32 mm.



DOKUMENTASJON

602 JRG Sanipex Tappevannsystem

Rev: 27

Utarbeidet: 13.01.17

Godkjent: 13.01.17

JRG Sanipex rør-i-rør-system

Sanipex

Farge:	Hvitt innerrør og svart varerør
Overflatebehandling:	n/a
Øvrige opplysninger:	n/a

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Systemkomponentene kan ved behov rengjøres med lunket såpevann og fiberklut.

Ettersyn/kontroll

Halvårlig visuell kontroll av alle synlige komponenter.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Systemets stengeventiler skal være tilgjengelig til enhver tid.

Om det oppstår lekkasje på vannrør vil lekkasjevannet bli ledet til fordelerskapet. Fordelere kan også være montert utenfor skap, men skal da stå utenpå vegg i rom med sluk. I skap skal det være et eget dreneringsrør leder lekkasjevann til rom med sluk.

Dersom lekkasje oppdages, skal hovedstengekranen eller avstningsventilen(e) i skapet lukkes. I de tilfeller der det ikke er montert dreneringsrør skal skapet være utstyrt med egne vannstoppventiler. I alle tilfeller - kontakt rørlegger umiddelbart.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

For øvrige opplysninger om systemet henvises det til teknisk håndbok for JRG Sanipex som kan lastes ned fra

www.armaturjonsson.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4B
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no