

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1626

Utstedt: 28.03.2011

Fornyet: 11.01.2021

Gyldig til: 01.02.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Purus Bigg og Heavy gulvsluk

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1**

Innehaver

Purus AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad
Sverige

Produsent

BLS Industries AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad
Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Purus Bigg med sideutløp og Purus Heavy med bunnutløp er gulvsluk i epoxybelagt støpejern, dimensjon 110 mm. Begge slukene leveres med eller uten vannlås. Slukene har en automatisk fjærbelastet klemring.

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene som leveres med vannlås har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder