

Bokskutter

Bokskutter

JRG Sanipex bokskutteren benyttes for å fjerne overflødig materiale på veggbokser og siklemikk etter at veggen er ferdigstilt. Bokskutteren dekker dimensjonene 32,40 og 50mm.



Erstatter den gamle bokskutteren,
NRF: 511 28 48.

- Dekker ny og eksisterende veggboкс.
- Dekker ny og eksisterende siklemikk..
- Skjær på begge sider
- Laget i aluminium
- Feste for drill på begge sider



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043

Armaturljonsson

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no

Produkttabell : Bokskutter

| Varetekst | Kat.nr. | NRF-nr. | Eskestr. |
|-----------------------------------|----------|-----------|----------|
| Kutter for veggboкс og avløpsbend | 5791.960 | 511 28 51 | 1 stk |

Beskrivelsestekst : Bokskutter

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør. Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.