SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0013

Utstedt: 23.07.2004
Fornyet: 17.04.2024
Gyldig til: 01.05.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

YCT kobberrør

er i samsvar med kravene i

› **EN 1057**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 0013
SINTEF Certification

Innehaver
Yorkshire Copper Tube
Oxford Street, Bilston
West Midlands, WV14 7DS, England

Produsent
Mueller Europe Ltd.
Oxford Street, Bilston
West Midlands, WV14 7DS, England

Produkt- og produksjonskontroll
Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse
Glødde kobberrør, type R220, i følgende dimensjoner:
6 x 1.0, 8 x 1.0, 10 x 1.0, 12 x 1.0, 15 x 1.0, 18 x 1.0 og 22 x 1.0 mm

Forkrommede halvharde kobberrør, type R250, i følgende dimensjoner:
10 x 0.8, 12 x 1.0, 15 x 1.0, 18 x 1.0 og 22 x 1.0 mm

Harde kobberrør, type R290, i følgende dimensjoner:
10 x 0.8, 12 x 1.0, 15 x 1.0, 15 x 1.2, 18 x 1.0, 22 x 1.0, 22 x 1.5, 28 x 1.2, 35 x 1.5, 42 x 1.5, 54 x 1.5, 64 x 2.0, 70 x 2.0, 76.1 x 2.0, 88.9 x 2.0 og 108 x 2.0 mm

Funksjonskrav i TEK
Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Andre sertifiseringskrav
Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007